

- LEGENDA:**  
 A - Allacciamento cavo elettrico  
 B - Aspirazione aria comburente  
 C - Scarico acqua sovrappressione (1/2" F - 3 bar)  
 D - Allacciamento acquedotto  
 E - Ritorno impianto (1" M)  
 F - Mandata impianto (1" M)  
 G - Allacciamento tubo espulsione fumi Ø 100 mm  
 H - Pannello comandi mod.F047  
 I - Sportello serbatoio pellet  
 L - Piedini regolabili  
 M - Pomello scuoti turbolatori  
 N - Mandata sanitario OPT (3/4" M pompa - 1/2" M scambiatore)  
 O - Ritorno sanitario OPT (3/4" M pompa - 1/2" M scambiatore)  
 P - Attacco mandata senza pompa (1" M)

**Circuito riscaldamento** composto da:  
 - tubazioni mandata - ritorno  
 - pompa prevalenza H = 5 m - 3 velocità  
 - vaso espansione 8 lt  
 - rubinetto scarico impianto  
 - valvola sicurezza sovrappressione 3 bar

STUFA PELLETT TERMO POWER marchio COLA		
CODICE	COLORE	EAN 13
LS0NA10Y	AVORIO	8028693748735
LS0NA20Y	CUOIO	8028693748742
LS0NA30Y	BORDEAUX	8028693748759

Struttura		Acciaio, ghisa e maiolica
Camera di combustione		Acciaio
Potenza termica nominale [P <sub>nom</sub> ] - ridotta [P <sub>rid</sub> ]	kW	23.52 - 7.11
Potenza resa all'aria alla P <sub>nom</sub> - P <sub>rid</sub>	kW	3.4 - 1.44
Potenza resa all'acqua alla P <sub>nom</sub> - P <sub>rid</sub>	kW	20.12 - 5.67
Combustibile / Consumo orario alla P <sub>nom</sub> - P <sub>rid</sub>	kg/h	Pellet/ 5.1 - 1.52
Emissione CO 13% O <sub>2</sub> alla P <sub>nom</sub> - P <sub>rid</sub>	%	0.005 - 0.01
Emissione polveri (15a-B-VG) alla P <sub>nom</sub>	mg/m <sup>3</sup>	10.78
Temperatura uscita fumi alla P <sub>nom</sub> - P <sub>rid</sub>	°C	119.3 - 58.9
Rendimento alla P <sub>nom</sub> - P <sub>rid</sub>	%	93.64 - 95.22
Tiraggio canna fumaria	Pa	10 - 14
Diametro scarico fumi	mm	Ø 100
Diametro presa d'aria	mm	Ø 50
Alimentazione elettrica		230 V - 50 Hz
Assorbimento elettrico	W	420 start - 140
Distanza minima di sicurezza (retro - fianco Dx/Sx - pavimento)	mm	200 - 200 - 0
Capacità serbatoio	kg	48
Capacità termocamera	lt	23
Peso	kg	212
Volume max riscaldabile*	m <sup>3</sup>	530

\*In funzione dello stato di isolamento dell'abitazione e calcolato su 35 W/m<sup>3</sup>


**COLA**

viale del Lavoro 37040 ARCOLE (VR) tel. 045 6144043

Codice LS0NA00Y_02_2011			
Descrizione STUFA PELLETT TERMO POWER			
File modello SW LS0NA00Y_02_2011			
Scala 1:10	Foglio A3	Data 13/04/2011	Disegnatore Rama A.

**ACCESSORI SU RICHIESTA:**

GRUPPO SANITARIO CON POMPA e SCAMBIATORE INTERNO STUFA cod.L90A710A



GRUPPO SANITARIO CON POMPA INTERNO STUFA cod.L90A700A

